








**UWAGA:**  
Grupy należy ustalić i zaprogramować po włączeniu linii  
dozorowej zgodnie z przyjętą nomenklaturą.

-  – czujka optyczno dymu
-  – ręczny ostrzegacz pożaru
-  – moduł liniowy eBK 4G2R
-  – linia dozorowa czujek optycznych dymu, ROP i modułu sterującego YnTKSyekw 1x2x1
-  – Nr pętli/Nr elementu w pętli
-  – zasilacz Merawex ZSP 135 DR–2A–1
-  – linia zasilająca moduł sterujący eBK 4G2R HDGS PH 90 1x2x1

APILCH											
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH Staszycze 67, 62-570 Rychnów tel. 502 361 865 e-mail: gratpilch@wp.pl				ul. Zagrońska 7 62-500 Konin tel. 63 242 91 93		ul. Kołaska 32 62-700 Turek tel. 63 289 39 29		ul. Partyzanów 74/6 22-400 Zamość tel. 510 124 606		ul. Środka 117 61-125 Poznań tel. 504 093 392	
TEMAT: LOKALIZACJA: Projekt budowlany wraz z "Ekspertyzą określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku A,B,C,D,E,F i 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1				e-mail: projektowanie-pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl							
INWESTOR:		Wojewódzki Szpital Zespołowy ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin									
TEMAT RYSUNKU:		RZUT PODDASZA									
STADIUM				PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU							
BRANŻA		ELEKTRYCZNA								PODPIS	
PROJEKTANT		mgr inż. Jakub Janc Upr. w spec. Instalacyjnej (WKP) 09386-POCE/13									
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Ireneusz Janc Upr. w spec. Instalacyjnej (GPB) 7342-997									
BRANŻA		DATA								SKALA	
ELEKTRYCZNA		10.2016								1:150	
										E_05	