

Konin, 27 -03- 2017r.

WSZ-EP-11/...../2017

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego (nr sprawy WSZ-EP-11/2017)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:


Pytanie

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej wg. Załącznika wymagają Państwo witryn w klasie odporności ogniowej EI60 z klasa antywłamaniowości RC3, według Naszej wiedzy i doświadczenia nie ma możliwości wykonania takiej witryny. Bardzo prosimy o podanie producenta, który jest w stanie zagwarantować taki produkt. Projektant przy opracowaniu projektu winien określić taką informację.

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki okiennej Zamawiający zamieścił w uwagach, iż okna mają być antywłamaniowe w klasie RC 3, przeszklone szybą antywłamaniową P4, a także określił współczynnik przenikania ciepła jako $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2$. W założeniach projektowych zestawień stolarki wystąpił błąd pisarski. Zamawiający i Projektant przewiduje w obiekcie zamontowanie okien EI 60 w stolarce aluminiowej.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorothea Kotecka

Sporządziła: K. Lewandowska