

Konin, 27 -03- 2017r.

WSZ-EP-11/...../2017

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego (nr sprawy WSZ-EP-11/2017)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie

Czy drzwi wejściowe do oddziałów muszą posiadać kontrolę dostępu?

Odpowiedź:

Drzwi wejściowe do oddziałów szpitalnych w klasie EI 60 powinny posiadać kontrolę dostępu, która realizowana będzie za pomocą cyfrowej centrali domofonowej z kodem dostępu oraz przy pomocy czytnika kart lub breloków zbliżeniowych. Należy także przewidzieć podłączenie zamka drzwiowego do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru za pomocą modułu sterowania, którego zadaniem będzie w czasie zaniku energii elektrycznej lub zaistnienia zdarzenia pożaru zrzuć napięcia prądowego na zamku awersyjnym. Drzwi powinny być wyposażone w zamek gałka - klamka, elektrotrzymacz skrzydło drzwiowe szersze oraz w elektrozaczep awersyjny. Wraz z wymienionymi elementami dla drzwi powinna być aprobaty techniczna i atest, co do klasy odporności ogniowej.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
D. Koleccka
Dorota Koleccka

Sporządziła: K. Lewandowska