



Zestawienie pomieszczeń PIWNICA				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzk	
-1.31	Gabinet terapeutyczny	15,79 m²	PVC	
-1.32	Gabinet terapeutyczny	17,36 m²	PVC	
-1.33	Gabinet terapeutyczny	17,52 m²	PVC	
-1.34	Sala terapii grupowej	35,59 m²	PVC	
-1.35	Sala terapii grupowej	34,86 m²	PVC	
-1.37	Przedśrodek	2,95 m²	PVC	
-1.38	Pomieszczenie porządkowe	1,70 m²	plyta gresowe	
-1.39	Sala terapii grupowej	32,79 m²	PVC	
-1.40	Pomieszczenie gospodarcze	3,28 m²	plyta gresowe	
-1.41	Sala terapii grupowej	46,89 m²	PVC	
Suma ogólna: 41		208,70 m²		
		905,01 m²		

	L1a	LED 32W 4000 PLX oprawa podtynkowa wymiana istniejących
	L1	LED 32W 4000 PLX oprawa podtynkowa
	L2	LED 24W 4000 PLX IP54 podtynkowa
	L3	oprawa kinkiet LED 15-25W IP44
	E1	oprawa awaryjna 3W LED, 1h, auto-test, opłyka przestrz. otwartych, podtynkowa
	G1	gniazdo wtykowe podtynkowe 230V
	G2	gniazdo wtykowe podtynkowe IP44
	E1	włącznik pojedynczy
	E2	włącznik świecznikowy
	E3	czujnik ruchu
	E4	zasilanie wentylatorów

- Stosować przewody o izolacji 750V
 - Między strefami pożarowymi przejścia kabli zabezpieczyć
 - W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności instalację wykonać minimum IP44, w pozostałych pomieszczeniach minimum IP20
 - Stosować wszystkie gniazda z przesłoną wtyków. W pom. technicznych gniazda pojedyncze, pozostałe pom. gniazda podwójne
 - Montaż instalacji wykonywać w koordynacji z pozostałymi branżami
 - Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami
 - Część opisowa stanowi integralny element dokumentacji
 - Dokumentację rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
 - Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach muszą spełniać normy oświetleniowe oraz zalecenie Inwestora
 - Istniejące oprawy (7 szt.) na korytarzu -1.02 wymienić na nowe. Zasilanie, załączanie i miejsce montażu pozostaje bez zmian
- oznaczenia:
p - zasilanie oświetlenia z obwodu podstawowego
r - zasilanie oświetlenia z obwodu rezerwowego

Nazwa projektu:
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień"

Adres projektu: ul. Wyszyńskiego 1 62-510 Konin	Zamawiający/Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	Jednostka projektowa: ALIA Łukasz Dępieński ul. Topolowa 6 62-068 Rostkowo kontakt@alia-arch.pl tel. 881-067-505
---	--	--

Asystent projektanta: Elektryczna	mgr inż. Dawid Furmانيak	
Projektant: Elektryczna	mgr inż. Piotr Furmانيak upr. nr WPK/0405/POOE/11 w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń	
Format:	Nazwa rysunku: Rzut piwnicy - Instalacja elektryczna	Skala: 1:100
Data: 14.06.2017	Sygnatura: PW - E-01	