

LEGENDA:


- Istniejące przegrody do pozostawienia
- Istniejące przegrody do wyburzenia
- Projektowane przegrody do wykonania
- Projektowane okładzina ścienna - poz. Hw06

UWAGA!  
Kolorem czarnym zaznaczono istniejące elementy.  
Kolorem czerwonym zaznaczono elementy oraz roboty projektowane i modyfikowane.

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| S1     | Ściana wewnętrzna  |         |
| -      | - tynk wewnętrzny  | Hw01-04 |
| 12 cm  | - mur: beton komórkowy odmiany PP3/0,5   | Aw01    |
| -      | - tynk wewnętrzny  | Hw01-04 |
|        | * dla wnętrz pomieszczeń sanitarnych: płytki gresowe ścienne lub fartuchy ścienne. | Hw05    |
| S2     | Ściana wewnętrzna  |         |
| -      | - tynk wewnętrzny  | Hw01-04 |
| 15 cm  | - mur: beton komórkowy odmiany PP3/0,5   | Aw01    |
| -      | - tynk wewnętrzny  | Hw01-04 |
|        | * dla wnętrz pomieszczeń sanitarnych: płytki gresowe ścienne lub fartuchy ścienne. | Hw05    |
| S3     | Zabudowa dziwiękoszczelna  |         |
| 3 cm   | - płyta dźwiękochłonna wg opisu technicznego                                       | Gw02    |
| 2,5 cm | - 2 x płyta GKIB grubość 1,25 cm   | Aw05    |
| 5 cm   | - profile montażowe: CW i CU   | Aw05    |
|        | - wkład: wełna mineralna   | Gw01    |
|        | - istn. ściana   |         |
| S4     | Ściana wewnętrzna  |         |
| 5 cm   | - płyta z betonu komórkowego   | Aw03    |
|        | - istniejąca ściana klatki schodowej   |         |
| Pg     | Podłoga na gruncie   |         |
| 2 cm   | - posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczeń                                       | Bw01-02 |
|        | - istniejący podkład betonowy,   |         |
|        | - istniejące warstwy podłogi na gruncie  |         |

UWAGA!  
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości powyżej 4 osób, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39 i -1.41 wysokość pomieszczenia wynosi 3,00 m.  
W tym celu należy:  
• zdemontować wszystkie nieużywane instalacje,  
• zmienić trasę instalacji użytkowanych kolidujących  
• z sufitem,  
• zdemontować izolację stropu do warszy konstrukcyjnej,  
• w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta zdemontować odpowiednią grubość warstwy posadzki.

UWAGA!  
Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa projektu:<br>Przebudowa pomieszczeń w piwnicy w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień |  |   |
| Adres projektu:<br><b>ul. Wyszyńskiego 1<br/>62-510 Konin</b>  | Zamawiający/Inwestor:<br><b>Wojewódzki Szpital<br/>Zespolony w Koninie</b> | Jednostka projektowa:<br><br><b>ALIA Łukasz Deplewski</b><br>ul. Topolowa 6<br>62-068 Rostarzewo<br>kontakt@alia-arch.pl<br>tel. 881-967-865 |
| Działki ewidencyjne nr:<br>8/46  | Adres Zamawiającego/Inwestora:<br>ul. Szpitalna 45<br>62-504 Konin         |   |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Projektant:<br>architektura              | <b>mgr inż. arch. Łukasz Deplewski</b><br>upr. nr 75/LUOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń         |                 |
|  |   |                 |
| Projektant sprawdzający:<br>architektura | <b>mgr inż. arch. Magdalena Górna</b><br>upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/29/2006 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |                 |
| Format:<br>A3                            | Nazwa rysunku:<br><b>Przekrój A-A</b>   | Skala:<br>1:100 |
| Data:<br>17.05.2017                      | Sygnatura:<br><b>PB - Ap-02</b>   |                 |