

WSZ-EP-25/ZO/ 1183 /2017

Konin, 12 września 2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-25/ZO/2017 na zakup poczty pneumatycznej wraz z montażem dla WSZ Koninie.


W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na zakup poczty pneumatycznej wraz z montażem dla WSZ Koninie uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik 1 punkt 1.2. przez sformułowanie: „Instalacja poczty powietrznej powinna gwarantować wysoką szybkość działania (przesyłania pojemników). W tym celu należy uwzględnić zastosowanie instalacji wieloliniowej oraz wydajnej maszynowni systemowej.” rozumiał dostawę instalacji wieloliniowej, czy też jednoliniowej, wielopunktowej? Z technicznego punktu widzenia zastosowanie instalacji wieloliniowej przy wskazanej przez Zamawiającego liczbie pięciu stacji nie ma uzasadnienia technicznego

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dostawę instalacji jednoliniowej wielopunktowej, dwustronnego działania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka