

Konin,r.
07 SIE. 2018

WSZ-EP-39/10.81/2018

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-39/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Prosimy o dopuszczenie jako nawierzchni równoważnej nawierzchni poliuretanowych posiadającej poniższe parametry oraz dokumenty:

Nawierzchnia natryskowa na bieżni:

Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa)	1,1	(norma $\geq 0,4$)
Wydłużenie względne przy zerwaniu (%)	75	(norma ≥ 40)
Amortyzacja wstrząsów 23 °C (%)	36	(norma 35-50)
Odkształcenie pionowe (23 °C)	1,7	(norma ≤ 3)
Odporność na ścieranie (g)	0,6	(norma ≤ 4)
Odporność na sztuczne starzenie	4	(norma ≥ 3)
Opór poślizgu		
- nawierzchnia sucha	85	(norma 80 -110)
- nawierzchnia mokra	59	(norma 55-110)

- Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich
- Certyfikat IAAF- Product Certificate Nr S-06-0066
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.

Nawierzchnia na boisko wielofunkcyjne

Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa)	1,2	(norma $\geq 0,4$)
Wydłużenie względne przy zerwaniu (%)	82	(norma ≥ 40)
Amortyzacja wstrząsów 23 °C (%)	35	(norma 35-50)
Odkształcenie pionowe (23 °C)	0,9	(norma ≤ 3)
Odporność na ścieranie (g)	0,9	(norma ≤ 4)
Odporność na sztuczne starzenie	5	(norma ≥ 3)
Opór poślizgu		
- nawierzchnia sucha	106	(norma 80 -110)
- nawierzchnia mokra	57	(norma 55-110)

- Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu posiadania przez nawierzchnię poliuretanową w systemie natryskowym certyfikatu IAAF First Class. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że dyspozycja zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek ustalania warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że warunki udziału w postępowaniu (w tym warunki dotyczące oferowanego produktu lub sposobu realizacji zamówienia i dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich parametrów, właściwości i cech przez wymagane produkty) muszą z jednej strony pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem zamówienia, z drugiej zaś nie mogą być nadmierne. Podnosimy, że wymagania Zamawiającego w zakresie posiadania przez oferowaną nawierzchnię poliuretanową przy uwzględnieniu przedmiotu zamówienia i rodzaju wykonywanych robót budowlanych są nadmierne.

Informujemy, że Certyfikat IAAF First Class, jest dokumentem nadawanym całemu pełnowymiarowemu obiektowi lekkoatletycznemu, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Wskazujemy, że przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego, a nie pełnowymiarowy obiekt lekkoatletyczny, na którym rozgrywane są światowe zawody.

Wymagania w zakresie dodatkowych certyfikatów i dokumentów należy zawsze oceniać przez pryzmat docelowego przeznaczenia przedmiotu zamówienia a nie w oderwaniu od uwarunkowań faktycznych. Ze względu na powyższe proszę o odstąpienia od żądania posiadania Certyfikatu IAAF I Class dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Mieczysław Jerzyk-Lerwinski-Mazur
lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Sporządziła: K. Lewandowska