NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BIEŻNI (TYPU SPRAY, NATRYSK NA PODBUDOWIE ELASTYCZNEJ TYPU ET)



WARSTWA UŻYTKOWA, KTÓRĄ STANOWI SYSTEM POLIURETANOWY
ZMIESZANY Z GRANULATEM EPDM.
CZYNNOŚĆ TĄ WYKONUJE SIĘ POPRZEZ NATRYSK MECHANICZNY
(PRZY UŻYCIU SPECJALNEJ NATRYSKARKI NP. FIRMY SMG).
GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 2–3mm.

WARSTWA NOŚNA – MIESZANINA GRANULATU GUMOWEGO I
LEPISZCZA POLIURETANOWEGO. UKŁADANA MECHANICZNIE, BEZSPOINOWO,
PRZY POMOCY ROZKŁADARKI MAS POLIURETANOWYCH
GR. OK 10mm

WARSTWA ELASTYCZNA ET GR. 35mm
SKŁADA SIĘ ONA Z GRANULATU GUMOWEGO O GRANULACJI 1–4 MM ,
POŁĄCZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM, JEDNOSKŁADNIKOWYM Z
ŻWIREM KWARCOWYM. UKŁADANA JEST MECHANICZNIE, BEZSPOINOWO,
PRZY POMOCY ROZKŁADARKI MAS POLIURETANOWYCH.
GRANULAT GUMOWY MIESZANY JEST Z SYSTEMEM POLIURETANOWYM (PU) W
MIKSERZE, W STOSUNKU WAGOWYM 100:21.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO,
FRAKCJA KRUSZYWA 63MM – GR. 15CM

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE
GR. 12cm

GRUNT RODZIMY

UWAGA:

– NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, ALE NALEŻY WYKONAĆ SPADEK W KIERUNKI ZEWNĘTRZNYM O NACHYLENIU 0,5%

– PO CAŁKOWITYM ZWIĄZANIU MIESZANINY SĄ MALOWANE LINIE FARBAMI POLIURETANOWYMI METODĄ NATRYSKU.

– NAWIERZCHNIA POWINNA BYĆ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW I SPEŁNIAĆ OKREŚLONE WYMAGANIA W
ZAKRESIE ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH ORAZ W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA),
ZWIĄZKI ZAWARTE W UŻYTKOWEJ WARSTWIE PRODUKTU POWINNY NALEŻEĆ MIN DO KATEGORII 2.

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymia branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
5. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
6. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN
studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Szklana 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@AplusDstudio.pl

INWESTOR
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
UL. SZPITALNA 45
62-504 KONIN

TEMAT
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 1, NA DZIAŁCE 8/48, OBRĘB GLINKA

OBIEKT
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE- OLU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Magdalena Majewska	WP-OIA/OKK/UpB/36/2009	

NAZWA RYSUNKU
PRZEKRÓJ - WARSTWY BIEŻNI

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:10	NR RYSUNKU	Z.04
DATA	2018-04-10		
NR PROJEKTU	036.1		

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione