OBUDOWA IZOLACYJNA MIN. 2X12MOD ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY, UDAROODPORNA, WNĘKOWA



Zasilanie tablicy z tablicy oddziału
dobudowane podstawy DOII
Zabezpieczenie wkł. 32A
magistralnie z tablicy "T1"

Nr obwodu	T2		20	2G1	2G2	2K	2KL
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy	Ochr.przeciwprzepięciowy	Oświetlenie gabinetu	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda komputerowe	Zasilanie klimatyzatora
Pomieszczenie	oddziału nierezerwowanej	kat. 2 (C")	badań	gabinetu badań	gabinetu badań	gabinetu badań	gabinetu badań
Moc zainst.	max. 5,4 kW	projektowany	max 0,4 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża:	Branża Elektryczna
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz myjni do nowoczesnego sprzetu medycznego dla Oddziału Chorób Płuc dizłaka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid: Miasto Konin działka nr ewid. 7/10, obręb 0012 Pyrzyce		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	VII/2018	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	VII/2018	
TABLICA ZABEZPIECZEŃ "T2" GABINET SCHEMAT IDEOWY				Skala: %	Nr rysunku E-5