





LEGENDA

– Wyłącznik 1–biegunowy, IP–44 p/t

– Wyłącznik świecznikowy, IP–44 p/t

I03 – oprawa oświetleniowa opalizowana PMMA, 840, L–600x600, IP44, nastropowa, min. 5800lm, max. 40W, do pomieszczeń czystych

G01 – oprawa oświetleniowa opalizowana PMMA, 840, IP44, L–600, naścienna, łazienkowa, min. 1300lm, max. 11W, do pomieszczeń czystych

VP31 – oprawa oświetleniowa awaryjna, 840, IP65, autotest 1x3W, 180lm nasufitowa, min. 1h "ciemna", szerokokątna, dookólna

Y5 – oprawa oświetleniowa ewakuacyjna, 840, IP40, autotest 1x3W, ścienna, min. 1h "jasna", "WYJŚCIE"

TX – Gniazdo teleinformatyczne RJ45 min. kat. 5e, podwójne

ZM – Zamek szyfrowy, panel z klawiaturą numeryczna i czytnikiem kart

T2 – Tablica zabezpieczeń instalacji pokoju badań

PE – Zacisk uziemiający PE, wyrównania potencjałów

– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–20

– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–44

– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, DATA

Gniazda montowac na wysokości min. 0,9m
Wyłączniki montowac na wysokości min. 1,2m

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax.: +48 +34 3245161

Inwestor:	Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie, 62–504 Konin, ul. Szpitalna 45				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża	Elektryczna				
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz myjni do nowoczesnego sprzętu medycznego dla Oddziału Chorób Płuc działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid: Miasto Konin				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	VII 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	VII 2018	
Rzut pomieszczenia Poradni Chorób Płuc PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH				Skala: %	Nr rysunku: E–2