OBUDOWA IZOLACYJNA MIN. 2X12MOD ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY, UDAROODPORNA, WNĘKOWA



Zasilanie tablicy z tablicy oddziału
dobudowane podstawy DOII
Zabezpieczenie wkł. 32A

Nr obwodu	T1		1O	1G1	1G2	1G3	1G4	1K	1KL
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy	Ochr.przeciwprzepięć	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe	Gniazda endoskopu	Gniazda endoskopu	Gniazda endoskopu	Gniazda komputerowe	Zasilanie klimatyzatora
Pomieszczenie	oddziału nierezerwowanej	kat. 2 (C")	myjni	pomieszczenia myjni	istniejacego	istniejącego	projektowanego i SUW	myjni	myjni
Moc zainst.	max. 5,8 kW	projektowany	max 0,4 kW	max 2,0 kW	max 3,3 kW	max 3,3 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, 62–504 Konin, ul. Szpitalna 45		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża:	Branża Elektryczna
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz myjni do nowoczesnego sprzetu medycznego dla Oddziału Chorób Płuc dizłaka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid: Miasto Konin działka nr ewid. 7/10, obręb 0012 Pyrzyce		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	VII/2018	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	VII/2018	
TABLICA ZABEZPIECZEŃ "T1" MYJNIA SCHEMAT IDEOWY				Skala: %	Nr rysunku E–4