

1

2

3

4


A

A


Tablica min. 2x12 moduły węgkowa II kl. Izolacji , min. IP30
400V, 63A, udaroodporna zamykana na zamek patetowany

B

B



FJ1 20 FJ2 2G1 FJ3 2G2 FJ4 2K FJ5 2KL



Q2 T2 FH T2 Hx3 T2 FV T2

C

C

D

D

neon

www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax.: +48 +34 3245161

Inwestor:	Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie, 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża	Elektryczna				
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz myni do nowoczesnego sprzętu medycznego dla Oddziału Chorób Płuc działka nr ewid. 8/48, Obreb Glinka, Jedn. ewid: Miasto Konin				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/E/1552/02	specjalność elektryczna	VII 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/E/1421/02	specjalność elektryczna	VII 2018	
TABLICA ZABEZPIECZEŃ "T2" GABINET RYSUNEK MONTAŻOWY				Skala: %	Nr rysunku: E-7

1

2

3

4