

O Z N A C Z E N I A :

– Iglica odgromowa na podstawie systemowej, H=3m

– Zwód poziomy, stalowy ocynk. ø 8 mm na wspornikach systemowych

– Wspornik złącze krzyżowe przewód okrągły – okrągły

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	**Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin**				
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	**Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin, dz. nr 8/46, obręb 0003, jedn. ewid. 306201_1**				
Projektował:	mgr inż. Marian Gorzkowski	330/DOŚ/14	specjalność elektryczna	VII 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Piotrowiak	WKP/0396/PWOE/13	specjalność elektryczna	VII 2018	
Rzut dachu - instalacja odgromowa				Skala 1:100	Nr rysunku E1