SPIS TREŚCI

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 5
II. PODSTAWA OPRACOWANIA 5
III.OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. KARD. S.WYSZYŃSKIEGO 1 5
1.1. DACH NAD CZĘŚCIĄ KUCHNI(SEGMENT C) 5
1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5
1.3. FUNKCJA BUDYNKU 6
1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 6
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 6
1.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 6
1.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 7
1.5.3. POKRYCIE DACHU 7
1.5.4. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH 7
1.5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 7
1.5.6. OBRÓBKI Z PAPY 7
1.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI 7
1.5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8
2.1. DACH NAD MAGAZYNEM(SEGMENT M) 8
2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 8
2.3. FUNKCJA BUDYNKU 9
2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 9
2.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 9
2.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 9
2.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 9
2.5.3. POKRYCIE DACHU 10
2.5.4. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH 10
2.5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 10
2.5.6. OBRÓBKI Z PAPY 10
2.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI 10
2.5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10
IV. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ - REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. SZPITALNEJ 45 11
1.1. DACH NA SEGMENCIE A 11
1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 11
1.3. FUNKCJA BUDYNKU 11
1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 12
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 12
1.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 12
1.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 12
1.5.3. POKRYCIE DACHU 12
1.5.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 13
1.5.5. OBRÓBKI Z PAPY 13
1.5.6. GOSPODARKA ODPADAMI 13
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13
2.1. DACH NA SEGMENCIE D 13
2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 13
2.3. FUNKCJA BUDYNKU 14
2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 14
2.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 14
2.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 15
2.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 15
2.5.3. POKRYCIE DACHU 15
2.5.4. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH 16
2.5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 16
2.5.6. OBRÓBKI Z PAPY 16
2.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI 16
2.5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16
3.1. DACH NA SEGMENCIE E 16
3.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 16
3.3. FUNKCJA BUDYNKU 17
3.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 17
3.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 17
3.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 17
3.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 17
3.5.3. KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU 17
3.5.4. GOSPODARKA ODPADAMI 17
3.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 18
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 19

VI. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 21
VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 25

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachów budynków Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.
W zakres opracowania wchodzą:

- ✓ Prace remontowe;
- ✓ Prace rozbiórkowe
- ✓ Prace dekarskie;

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu są:

- ✓ Umowa z Inwestorem;
- ✓ Ustalenia z Inwestorem;
- ✓ Inwentaryzacja obiektu;
- ✓ Prawo budowlane;
- ✓ Obowiązujące rozporządzenia i ustawy.

III.OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. KARD. S.WYSZYŃSKIEGO 1

1.1. DACH NAD CZĘŚCIĄ KUCHNI(SEGMENT C)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad częścią kuchenną budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek wolnostojący, połączony z budynkiem szpitala głównego (segment C) wykonany w technologii uprzemysłowionej, częściowo prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych (cegła, stal, beton). Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Główną konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z cegły pełnej w układzie podłużnym i poprzecznym, oraz słupy i rygle żelbetowe, na których oparto stropodach płaski, pełny, jednospadowy (część wyższa, centralna oraz część od strony południowej) i stropodach płaski, wentylowany dwuspadowy (część niższa). Konstrukcję stropodachu pełnego stanowią płyty korytkowe oparte na dźwigarach żelbetowych natomiast wentylowanego płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych, murowanych oraz na stropie DZ-3 (DZ-4). Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.

- ✓ Powierzchnia zabudowy: 798,25 m2;
- ✓ Powierzchnia użytkowa: 683,00 m2;
- ✓ Kubatura: 4316 m3;

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu stwierdzono:

- ✓ pokrycie dachu bardzo mocno zużyte (brak wierzchniej warstwy – posypki mineralnej, miejscowe odspojenia papy, nierówności powierzchni);

- ✓ duże ilości posypki mineralnej odspojonej z papy zalega w rynnach i na połaci dachu;
- ✓ odspojenia izolacji z papy na połaci oraz na ścianach attyk;
- ✓ brak obróbek blacharskich i izolacji przy ścianie części wyższej oraz przy kanałach wentylacyjnych;
- ✓ brak obróbek blacharskich przy okapach;
- ✓ obróbki kominów i wywiewek wykonane w nieprawidłowy sposób;
- ✓ izolacje bitumiczne użyte do uszczelniania połaci i elementów urządzeń zlokalizowanych na dachu mocno popękane;
- ✓ wywiewki i wentylatory miejscowo mocno skorodowane;
- ✓ pęknięcia i łuszczenie się cegieł i tynków na kominach;
- ✓ czapy kominowe niezabezpieczone izolacją przeciwwodną ani obróbkami blacharskimi, popękane;
- ✓ brak obróbek blacharskich na części wywiewek dachowych;
- ✓ na połaci dachu widoczne przebarwione miejsca sygnalizujące tworzenie się zastoisk wody;

1.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE

Budynek położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 8/46, obręb 0003, jednostka ewid. 306201_1 przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000.

1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia również podlegać będą jedynie pracom naprawczym.

1.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są następujące prace budowlane związane z remontem dachu:

- ✓ Na całej powierzchni istniejącego pokrycia dachowego wykonać nowe wraz z warstwami wyrównawczymi;
- ✓ Istniejące rynny oraz rury spustowe należy wyczyścić;
- ✓ Istniejące wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
- ✓ Istniejące wentylatory dachowe do pomalowania;

- ✓ Wykonać nowe obróbki z papy przy ścianach, kominach i pozostałych elementach dachowych
- ✓ Istniejące kominy do otynkowania wraz z naprawą uszkodzonych czap kominowych i wykonaniem nowych obróbek blacharskich.
- ✓ Przymocować odspojoną instalację odgromową.

1.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia wokół obiektu.

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże:

- ✓ Demontaż obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
- ✓ rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obróbek z papy

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.

1.5.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać na istniejącym.

1.5.4. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH

W projekcie przewiduje się remont istniejących kominów polegający na usunięciu uszkodzonych warstw tynku i położeniu nowych oraz naprawie uszkodzonych czap kominowych.

1.5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze.

1.5.6. OBRÓBKI Z PAPY

W całej strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych.

1.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie wysypisko odpadów.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w budownictwie.

1.5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy m.in. gaśnicę posiadającą ważny przegląd techniczny(np. gaśnicę 6kg proszkową), naczynie z wodą czy odzież ochronną i trzymać je w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w miejscu wykonywanych robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

2.1. DACH NAD MAGAZYNEM(SEGMENT M)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad magazynem przy budynku wiaty Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek biurowy wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych (cegła, stal, beton). Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Główną konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z cegły pełnej w układzie podłużnym i poprzecznym na których oparto prefabrykowane stropy żelbetowe oraz stropodach płaski, wentylowany. Konstrukcję dachu stanowią płyty korytkowe oparte na ażurowych ściankach murowanych z cegły, a następnie na stropie żelbetowym z płyt kanałowych. Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.

Dane budynku wraz z częścią magazynową:

- ✓ Powierzchnia zabudowy: 826,32 m2
- ✓ Powierzchnia użytkowa: 961,00 m2
- ✓ Kubatura: 5381 m3

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu stwierdzono:

- ✓ pokrycie dachu zużyte w średnim stopniu;
- ✓ zbyt małe wywinięcia papy na ścianach attyk oraz przy wyłazie dachowym;
- ✓ obróbki przy kominach wykonane w sposób nieprawidłowy, brak wykonanych przeciwspadków na połaci;
- ✓ pęknięcia tynków na ścianach attyk;
- ✓ pęknięcia i łuszczenie się cegieł i tynków na kominach;
- ✓ czapy kominowe niezabezpieczone izolacją przeciwwodną ani obróbkami blacharskimi;
- ✓ czapy kominowe popękane;
- ✓ brak obróbek blacharskich na wywiewkach dachowych;
- ✓ pokrycie wyłazu dachowego wykonane z blachy ocynkowanej mocno skorodowane;

2.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE

Budynek położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 8/46, obręb 0003, jednostka ewid. 306201_1 przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000.

2.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. Ze względu na widoczne pęknięcia ścian attyki należy je rozkuć i ponownie otynkować.

2.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są następujące prace budowlane związane z remontem dachu:

- ✓ Na całej powierzchni istniejącego pokrycia dachowego wykonać nowe warstwę pokrycia;
- ✓ Tynki ścian attyki należy skuć i położyć ponownie;
- ✓ Istniejące rynny oraz rury spustowe należy wyczyścić;
- ✓ Istniejące wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
- ✓ Istniejące wentylatory dachowe do pomalowania;
- ✓ Wykonać nowe obróbki z papy przy ścianach, kominach i pozostałych elementach dachowych
- ✓ Istniejące kominy do otynkowania wraz z naprawą uszkodzonych czap kominowych i wykonaniem nowych obróbek blacharskich.
- ✓ Przymocować odspojoną instalację odgromową.

2.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia wokół obiektu.

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże:

- ✓ Demontaż obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

- ✓ rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obróbek z papy

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.

2.5.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać na istniejącym.

2.5.4. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH

W projekcie przewiduje się remont istniejących kominów polegający na usunięciu uszkodzonych warstw tynku i położeniu nowych oraz naprawie uszkodzonych czap kominowych.

2.5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze.

2.5.6. OBRÓBKI Z PAPY

W całej strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych.

2.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie wysypisko odpadów.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w budownictwie.

2.5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy m.in. gaśnicę posiadającą ważny przegląd techniczny(np. gaśnicę 6kg proszkową), naczynie z wodą czy odzież ochronną i trzymać je w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w miejscu wykonywanych robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

IV. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ - REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. SZPITALNEJ 45

1.1. DACH NA SEGMENCIE A

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie A budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej (częściowo tradycyjnej), prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych. Obiekt ośmiokondygnacyjny, z dodatkową kondygnacją techniczną (na części segmentu), podpiwniczony, podzielony na 2 części dylatacją. Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy w układzie słupowo-ryglowym. Dach na budynku wykonany w postaci stropodachu płaskiego wentylowanego oraz pełnego (nad częścią techniczną). Konstrukcję dachu stanowią płyty korytkowe oparte na prefabrykowanych podciągach żelbetowych oraz strop żelbetowy gr. 16cm oparty na belkach stalowych (nad częścią techniczną). Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.

- ✓ Powierzchnia zabudowy: 886,5 m2
- ✓ Powierzchnia użytkowa: 6382,5 m2
- ✓ Kubatura: 30540 m3

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu stwierdzono:

- ✓ pokrycie dachu bardzo mocno zużyte (brak wierzchniej warstwy – posypki mineralnej, miejscowe pęknięcia papy);
- ✓ główne koryto odwaniające i miejscowo połać dachu zabrudzone, zwłaszcza przez odspojoną posypkę mineralną, która odpadła z papy;
- ✓ na ścianie pomieszczeń technicznych izolacja nie została przyklejona do ściany, a ponadto spłynęła pod wpływem działania wysokich temperatur;
- ✓ część obróbek kominów z papy spłynęło analogicznie do obróbek przy ścianach pomieszczeń technicznych jw.;
- ✓ przy włazach/naświetlach dachowych występują nieszczelności pokrycia i obróbek
- ✓ na dachu pom. techn. przy kominach stwierdzono wyschnięte zastoiska wody spowodowane nieprawidłowym wykonaniem przeciwspadków;
- ✓ ściany wyłazów/naświetli dachowych wymurowane za nisko w stosunku do połaci dachu;
- ✓ przebarwienia na płytach korytkowych od nieszczelności pokrycia, widoczne zacieki w przestrzeni stropodachu, zwłaszcza przy wyłazie dachowym;
- ✓ kominy oraz czapy kominowe powyżej połaci dachu nie wykazują nadmiernego zużycia – należy przewidzieć tylko wymianę tynków i wykonanie obróbek blacharskich na czapach kominowych.

1.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE

Budynek położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1, 327/4 obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000.

1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W ramach projektu przewiduje się remont części pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia również podlegać będą jedynie pracom naprawczym.

1.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są następujące prace budowlane związane z remontem dachu:

- ✓ W strefie środkowej pomiędzy korytkiem odwadniającym a nadbudówką na istniejącym pokryciu dachowym wykonać nowe pokrycie;
- ✓ Istniejące korytko odwadniające należy wyczyścić a kosze spustowe udrożnić;
- ✓ Istniejące wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
- ✓ Istniejące wentylatory dachowe do pomalowania;
- ✓ Wykonać nowe obróbki z papy przy ścianach nadbudówki w strefie remontu pokrycia;
- ✓ Przymocować odspojoną instalację odgromową.

1.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia wokół obiektu.

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże:

- ✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
- ✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obróbek z papy

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.

1.5.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy

wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać na istniejącym w strefie pomiędzy korytkiem odwadniającym a nadbudówką.

1.5.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze.

1.5.5. OBRÓBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych.

1.5.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie wysypisko odpadów.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w budownictwie.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy m.in. gaśnicę posiadającą ważny przegląd techniczny(np. gaśnicę 6kg proszkową), naczynie z wodą czy odzież ochronną i trzymać je w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w miejscu wykonywanych robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

2.1. DACH NA SEGMENCIE D

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie D przy budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej, częściowo prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych. Obiekt trzykondygnacyjny, z dodatkową kondygnacją techniczną (na części segmentu), podpiwniczony, podzielony na 2 części dylatacją. Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy w układzie słupowo-ryglowym, oraz ściany murowane. Dach na budynku wykonany w postaci stropodachu płaskiego wentylowanego. Konstrukcję dachu stanowią płyty korytkowe oparte na ściankach murowanych i stropie żelbetowym. Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.

Dane budynku:

- ✓ Powierzchnia zabudowy: 1918,0 m2
- ✓ Powierzchnia użytkowa: 5915,1 m2
- ✓ Kubatura: 23955 m3

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji dachu stwierdzono:

- ✓ pokrycie dachu mocno zużyte (brak wierzchniej warstwy – posypki mineralnej, miejscowe odspojenia papy);
- ✓ główne koryto odwaniające miejscowo zabrudzone, zwłaszcza przez odspojoną posypkę mineralną, która odpadła z papy
- ✓ na ścianie attyki od strony płn.-wsch. brak obróbki przy zamocowaniu instalacji odgromowej – przecięta izolacja;
- ✓ brak obróbki na styku komina ze ścianą attyki;
- ✓ obróbki przy kominach wykonane miejscami w nieprawidłowy sposób – błędnie wykonane zakłady papy, które następnie uszczelniono masami bitumicznymi;
- ✓ masy bitumiczne użyte do uszczelnienia i wyrównania pokrycia mocno popękane;
- ✓ nie przyklejono papy na ścianie szczytowej attyki;
- ✓ nieszczelności pokrycia w dwóch miejscach (widoczne zacieki i wyschnięte zastoiska wody w przestrzeni stropodachu): przy wyłazie dachowym oraz przy ścianie zewnętrznej od strony wschodniej;
- ✓ ściany wyłazu dachowego wymurowane za nisko w stosunku do połaci dachu;
- ✓ po wykonaniu dodatkowych odkrywek w strefie ściany attyki, stwierdzono błędne wykonanie obróbek – w części pn.-wsch. brak wywinięcia papy pod obróbkę blacharską, natomiast na części płd.-zach. izolacja z papy pod obróbką odklejona od połaci dachu;
- ✓ kominy oraz czapy kominowe powyżej połaci dachu nie wykazują nadmiernego zużycia – brak nadmiernych rys oraz pęknięć, za wyjątkiem izolacji wykonanych z mas bitum. na których stwierdzono odspojenia i pęknięcia;

2.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE

Budynek położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1, 327/4 obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000.

2.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Remont pokrycia dotyczył będzie jedynie fragmentu dachu w miejscu gdzie jego stan jest najgorszy. Kominy oraz elementy odwodnienia również podlegać będą jedynie pracom naprawczym.

2.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są następujące prace budowlane związane z remontem dachu:

- ✓ Na Istniejącym pokryciu dachowym wykonać nowe warstwę pokrycia w strefie gdzie jego stan jest najgorszy;
- ✓ Istniejące korytko odwadniające należy wyczyścić a kosze spustowe udrożnić;
- ✓ Istniejące wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
- ✓ Istniejące wentylatory dachowe do pomalowania;
- ✓ Wykonać nowe obróbki z papy przy ścianach, kominach i pozostałych elementach dachowych w strefie remontu pokrycia;
- ✓ Istniejące kominy do otynkowania wraz z naprawą uszkodzonych czap kominowych i wykonaniem nowych obróbek blacharskich.
- ✓ Przymocować odspojoną instalację odgromową.

2.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia wokół obiektu.

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże:

- ✓ Demontaż obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
- ✓ rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obróbek z papy

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.

2.5.3. POKRYCIE DACHU

Remont pokrycia dotyczył będzie jedynie fragmentu dachu w miejscu gdzie jego stan jest najgorszy. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać na istniejącym.

2.5.4. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH

W projekcie przewiduje się remont istniejących kominów polegający na usunięciu uszkodzonych warstw tynku i położeniu nowych oraz naprawie uszkodzonych czap kominowych.

2.5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze.

2.5.6. OBRÓBKI Z PAPY

W całej strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych.

2.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie wysypisko odpadów.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w budownictwie.

2.5.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy m.in. gaśnicę posiadającą ważny przegląd techniczny(np. gaśnicę 6kg proszkową), naczynie z wodą czy odzież ochronną i trzymać je w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w miejscu wykonywanych robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

3.1. DACH NA SEGMENCIE E

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie E przy budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

3.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej, częściowo prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych. Obiekt trzykondygnacyjny, z dodatkową kondygnacją techniczną (na części segmentu), podpiwniczony, podzielony na 2 części dylatacją. Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy w układzie słupowo-ryglowym, oraz ściany murowane. Dach na budynku wykonany w postaci stropodachu płaskiego wentylowanego. Konstrukcję dachu stanowią płyty korytkowe oparte na ściankach murowanych i stropie żelbetowym. Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.

3.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

3.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE

Budynek położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1, 327/4 obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000.

3.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wymianą kratek wentylacyjnych stropodachu na Segmencie E na stalowe. Pokrycie dachu oraz inne jego elementy pozostaną w stanie istniejącym.

3.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są następujące prace budowlane związane z remontem dachu:

- ✓ Istniejące kratki wentylacyjne stropodachu wymienić na stalowe;

3.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia wokół obiektu.

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże:

- ✓ Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych stropodachu;

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.

3.5.3. KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU

Istniejące kratki wentylacyjne stropodachu umieszczone są na dwóch elewacjach segmentu E budynku. Ze względu n ich zły stan techniczny projektuję się ich wymianę na stalowe kratki wentylacyjne.

3.5.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie wysypisko odpadów.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w budownictwie.

3.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy m.in. gaśnicę posiadającą ważny przegląd techniczny(np. gaśnicę 6kg proszkową), naczynie z wodą czy odzież ochronną i trzymać je w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w miejscu wykonywanych robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRESY INWESTYCJI:

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin
dz. nr ewid. 8/46, obręb 0003,
jednostka ewid. 306201_1

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin
dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1, 327/4
obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1

INWESTOR:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba

ul. Bełchatowska 16/30 , 42-202 Częstochowa

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewidencyjny 11/SLOKK/2017

Część opisowa:

1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

   Zakres robót obejmuje remont dachów budynków Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

2. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

   Budynek Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. dz. nr 8/46, obręb 0003, jednostka ewid. 306201_1.
   Budynek Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1, 327/4 obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1

3. **Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

   Nie występują

4. **Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:**

   - ✓ Upadek z wysokości podczas robót dekarskich wykonywanych na wysokości;
   - ✓ Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. – zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania prac montażowych.

5. **Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

   Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Należy również powiadomić pracowników o występujących zagrożeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadzić osoba posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

   - ✓ Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez oznakowania ruchu pieszego na czas robót;
   - ✓ Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz miejsce ich składowania;
   - ✓ Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej;
   - ✓ Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;

VI. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Pani Marcie Kaczor-Zięba

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/3/16/II

Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 11/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Marta Kaczor – Zięba

urodzona w dniu 19 lipca 1989 roku w Raciborzu

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski .....

arch. Tomasz Studniarek .....

arch. Maciej Piwowarczyk .....

arch. Andrzej Grzybowski .....

arch. Zygmunt Konopka .....

arch. Michał Tomanek .....

arch. Jerzy Witeczek .....

arch. Dorota Wróbel .....

arch. Walenty Wróbel .....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Marta Kaczor-Zięba
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
4. a/a

2. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. MARTA IRENA KACZOR-ZIĘBA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **11/SLOKK/2017**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1863.**

Członek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-12-2017 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1863-26AC-1378-7254-AEAY

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Markowi Kozieł

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1071/DSOKK/2012
Znak sprawy: DSOKK/7131/31/2012

Wrocław, dnia 14.06.2012 r.

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. MAREK KOZIEŁ

urodzony w dniu 15.08.1981 r. w Puławach

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Włodzimierz Wilczewski	przewodniczący OKK
Leszek Link	wiceprzewodniczący OKK
Jan Matkowski	wiceprzewodniczący OKK
Juliusz Modlinger	sekretarz OKK
Anna Boryska	członek OKK
Elzbieta Cegielska	członek OKK
Jerzy Chmiel	członek OKK
Krzysztof Czerkas	członek OKK
Andrzej Hubka	członek OKK
Grażyna Makowska	członek OKK

Otrzymują:
1. Pan Marek Kozieł
   ul. Jelenia 42 m.12, 54-242 Wrocław
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
   1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
      - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
   2) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w/m.
3. a.a.

4. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marek Kozieł

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **16/DSOKK/2012**,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **DS-1513.**

Członek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-05-2018 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **28-02-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1513-888Y-9546-DF5F-223F

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr Arkusza	Nazwa Arkusza	Skale rysunków
A0	Lokalizacja	1:500
A1	Rzut dachu kuchni - Szpital przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	1:100
A2	Rzut dachu nad magazynem przy budynku wiaty - Szpital przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	1:100
A3	Rzut dachu Segment D - Szpital przy ul. Szpitalnej 45	1:100
A4	Rzut dachu Segment A - Szpital przy ul. Szpitalnej 45	1:100
A5	Rzut dachu Segment E - Szpital przy ul. Szpitalnej 45	1:100