

Budynek C1, D1

UWAGA:
Zasilanie centrali DSO należy wykonać z wydzielenia
zobowiązanie przed przeciwpowodziowym wyrznięciem
prądu. Oslabowanie zasilania należy wykonać
przewodami o odporności ogniowej PBO. Szczegóły
przyłączenia uzgodnić z administratorem budynku.

