



Uwaga:
Rozdzielacze wykonane z stali nierdzewnej
z zapobieganiem rozwojowi bakterii Legionella.
Rozdzielacz izolowany termicznie.

1. Zawór kulowy mufowy DN80-1 szt.
2. Zawór kulowy mufowy DN65-1 szt.
3. Zawór kulowy mufowy DN50-1 szt.
4. Zawór kulowy mufowy DN40-1 szt.
5. Zawór kulowy mufowy DN32-2 szt.
6. Zawór kulowy mufowy DN25-2 szt.
- T Termometr techniczny -2 szt.
- M Manometr 0-10 bar -1 szt.

| | | | |
|--|--|---|--------|
| INWESTOR | Wojewódzki Szpital Zespolowy w Koninie 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45 | | |
| INWESTYCJA | Budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 | | |
| STADIUM | PROJEKT_WYKONAWCZY | | |
| TEMAT | Przebudowa instalacji hydrantowej i wodociągowej budynku "D" | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Andrzej Kulessa | WKP/0271/POOS/04 w specj. Instalacje sanitarne | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Roman Narojczyk | ZP.1.7342/72/TO/98 w specj. sanitarnej | |
| TREŚĆ RYS. | | | SKALA |
| Rozdzielacze ciepłej wody i cyrkulacji - poziom -2 | | | - |
| DATA | WRZESIEŃ 2018 | NR KONTRAKTU | - |
| BRANŻA | NR REWIZJI | NR RYSUNKU | |
| S | | S5 | |