



 Szałka hydrantowa HP25 z węzłem półsztywnym 20 m

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Zespolowy w Koninie 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45		
INWESTYCJA	Budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1		
STADIUM	PROJEKT_WYKONAWCZY		
TEMAT	Przebudowa instalacji hydrantowej i wodociągowej budynku "G"		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kułesa	WK/P0271/PO08/04 w specj. instalacje sanitarno	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Naroczzyk	ZP.1.734/272/TO88 w specj. sanitarniej	
TREŚĆ RYS.			SKALA
Rozwinięci instalacji hydrantowej poziom - 1			1:100
DATA	WRZESIEŃ 2018	NR KONTRAKTU	-
BRANŻA	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	S11
	-		

Rurociągi montować pod stropem pomieszczeń.  
Rurociągi wody ppoż projektuje się z rur stalowych ocynkowanych.  
Rurociągi zimnej wody i ppoż izolować przeciwwroszeniowo pianką gr. 9 mm np. Thermalex.