

WSZ-EP-68/18/10 /2019

Konin, 03.01.2019 r.

wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na wykonanie robót  
budowlanych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-68/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

**Dotyczy Pakietu nr 2**

1. Zamawiający w poz. 11 przedmiaru określił nierdzewną wężownicę o pow. wym. ciepła 11,3 m<sup>2</sup>, natomiast różni producenci mają wytyczne 11,2 m<sup>2</sup> – proszę o podanie czy jest to omyłka pisarska czy Zamawiający takie naczynie oczekuje.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe można traktować jako omyłkę pisarską, dopuszczalna jest wężownica o powierzchni wymiany ciepła 11,2 m<sup>2</sup>.**

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: Ż. Borowska