

**PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO PRZY
UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 1 (BUDYNEK C, I PIĘTRO)**

III. KARTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

BLOK OPERACYJNY

NR	Nazwa pomieszczenia	symbol	Nazwa wyposażenia	ilość	uwagi
01	Śluza wymiany łóżek	Xf2 Zzł Aaw	-umywalka wisząca -zestaw przy umywalce ; ze stali nierdzewnej, dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników papierowych, kosz na zużyte ręczniki -wózek do przewozu chorych , 85x215cm .regulacje wysokości, pozycja anty i Trendelenburga, barijerki boczne dzielone	1 4 4	bateria bez kontaktu z dłonią 230V zasilanie
02	korytarz		bez wyposażenia		
03	Sala wybudzeń	Aaw Gw1 Ccm1 Zzł Eb1 Bc10 Zk	łóżko -wózek transportowy , hydrauliczny lub elektryczny z podnoszonymi bokami, umożliwiający reanimację, sterowanie wysokością łóżka, przechyły wzdużne, regulację ułożenia pleców, zgięcia kolan, przeziernie łóże -- panel 1 stanowiskowy , elektryczno- gazowy, ścienna medyczna jednostka zasilająca klasy IIb, dł.200cm, oświetlenie LED. Szyny medyczne do mocowania dodatkowej aparatury medycznej Jedna po stronie infuzyjnej a druga po stronie monitorującej. Wyposażenie stanowiska-gazy medyczne w systemie AGA [w korpusie punktu nacięcia u góry i na dole] 2x-tlen [O2], 2x-próżnia[VAC], 2x-sprężone powietrze[AIR] wyposażenie stanowiska- instalacja elektryczna 8-gniazda elektryczne 230V, 4 gniazda ekwipotencjalne 230V, 1- gniazdo RJ45 -zestaw szafek medycznych górnych i dolnych z umywalką. -zestaw przy umywalce ; ze stali nierdzewnej, dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny bez kontaktu z donią, dozownik ręczników papierowych, kosz na zużyte ręczniki, -biurko lekarskie z konterem trzyszufladowym na kółkach 80x150cm, płyta meblowa oklejona melaminą -krzesło tapicerowane, zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości -zestaw komputerowy	4 1 3-0mb 1 4 4 4 4	bateria bez kontaktu z dłonią 230V zasilanie
04	Korytarz		bez wyposażenia		
05	Pom. porządkowe	Zlg Ws Rm	- zlew gospodarczy 50x45 na wys.50cm - wózek sprzątacza [max 80x150] - regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej,	1 4 4	Wylewka na wężu ruchomym

		Zz1 ww	kwasoodpornej, wymiary 90x40x180cm regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych; półki pełne- dozownik środka dezynfekcyjnego wieszak na mopy, wiadro	4 4	
06	Mag. sprzętu	Rm	- regal czteropółkowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wymiary 90x40x180cm regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych; półki pełne	2	
07	Mag. mat. czystych	Rm	- regal czteropółkowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wymiary 90x40x180cm regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych; półki pełne	8	
08	Mag. mat. sterylnych	Rm	- regal czteropółkowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wymiary 90x40x180cm regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych; półki pełne	5	
09	Pom. przygot. pacjenta	Gh14 Ccm2 L Zzł TPG	- lampa bezcieniowa zabiegowa o natężeniu światła 50 klux, sufitowa z łamanym ramieniem umożliwiającym manewrowanie w technologii LED - zestaw szafek medycznych dolnych i górnych specjalistycznych ze zlewem i z umywalką - lodówka podblatowa - zestaw przy umywalce ; ze stali nierdzewnej, dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników papierowych, kosz na zużyte ręczniki, - tablica poboru gazów , ścienna: x1-tlen[O2], x1-sprężone powietrze [AIR], x1- próżnia[VAC], x1-podtlenek azotu[N2O], x1-odciąg gazów anestetycznych[GV]	1 2,3mb 1 4 4 1	bateria bez kontaktu z dłonią 230V zasilanie lodówki 1x230V
10	Pom. przygotowania personelu	Mc3 Lu RI Ro	- myjka chirurgiczna ze stali nierdzewnej chromowo- niklowej 3 stanowiskowa z panelem ściennym korytowa z bateriami bezdotkowymi na fotokomórkę - zestaw wbudowany w umywalce; dozownik do środka dezynfekcyjnego, dystrybutor do szczotek chirurgicznych, - lustro przyklejane lub przykręcane do ściany wymiary: 40 x 240cm - regal listwowy uniwersalny chromowany z 5 półkami -ażurowymi, regulowanymi na fartuchy, wymiary 60x30x180 cm - regal wieszany na obuwie 35x90x145cm	1 1 4 4	
11	Sala operacyjna	Gh9 SO3 Bo	- lampa operacyjna LED dwuczaszowa o natężeniu światła ok.160/160klux. - stół operacyjny ogólnochirurgiczny, elektromechaniczny, mobilny z napędem podstawowym i awaryjnym, możliwość pozycjonowania i wykonywania operacji różnych specjalności, blat przezierny dla promieniowania X - fotel operatora z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska w zakresie od 510 do 740 mm realizowaną za pomocą pedału nożnego ze stabilną podstawą o średnicy 480 mm z pięcioma kółkami nie rysującymi podłogi, tapicerowane siedzisko, antystatyczne, zmywalne odporne na działanie	1 4 4	

		KA	<p>detergentów z oparciem lub bez o średnicy 360 mm. Hamulec nożny, konstrukcja ze stali kwasoodpornej</p> <p>-kolumna anestezjologiczna z ramieniem łamanym 800+800mm, sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, oświetlenie diodowe na spodzie kolumny</p> <p><u>gniazda gazów medycznych</u> w standardzie AGA [w korpusie punktu nacięcia u góry i na dole]: x2-tlen [O2], x2-sprężone powietrze [AIR], x2- próżnia[VAC], x1-podtlenek azotu[N2O], x1-odciąg gazów anestezjologicznych x4- manometr gazów medycznych sygnalizator awarii gazów medycznych</p> <p><u>gniazda elektryczne i teletechniczne</u> w bocznych panelach kolumny x8-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, x2-gniazda niskoprądowe półka i szuflada pod aparaturę medyczną, wieszaki i drążki na płyny infuzyjne</p>	1	
		KCH	<p>- kolumna chirurgiczna z dodatkowym ramieniem na monitor LCD19",sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, oświetlenie diodowe na spodzie kolumny:</p> <p><u>gniazda gazów medycznych</u> w standardzie AGA [w korpusie punktu nacięcia u góry i na dole]: x2-sprężone powietrze [AIR], x2- próżnia[VAC], dwutlenek węgla[CO2] z butli sygnalizator awarii gazów medycznych</p> <p><u>gniazda elektryczne i teletechniczne</u> w bocznych panelach kolumny x16-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, x4-gniazda niskoprądowe półka i szuflada pod aparaturę medyczną,</p>	1	
		Sch	<p>-stolik do narzędzi chirurgicznych, ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością , jezdny</p> <p>-pojemnik na odpady - aparat do znieczulenia ogólnego - monitor funkcji życiowych - defibrylator - pulsoksymetr - diatermia - dozownik tlenu - ssak chirurgiczny - przenośnik rolkowy</p>	4	
		TPG	<p>-tablica poboru gazów, ścienna gazy medyczne w systemie AGA [w korpusie punktu nacięcia u góry i na dole]: x1-tlen[O2], x1-sprężone powietrze [AIR], x1- próżnia[VAC], x1-podtlenek azotu[N2O], x1-odciąg gazów anestezjologicznych[GV]</p>	1	
12	Pom. wstępnego mycia	Ccm2*	<p>-zestaw szafek medycznych dolnych i górnych ze zlewem/koryto dł.120 cm ze stali nierdzewnej w blacie</p>	2.0mb 1	Wylewka na węzu ruchomym
		Xf2	<p>-umywalka wisząca</p>	1	bateria bez

		Zzł	-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej; dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników papierowych, kosz na zużyte ręczniki,	4	kontaktu z dłonią 230V 400V zasilanie myjni
		Mo	-Myjnia dezynfektor na obuwie 60x60x86cm Wielofunkcyjna myjnia do automatycznego mycia i dezynfekcji obuwia, szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu , stal nierdzewna	1	
		Wb2	-wózek do worków foliowych na brudną bieliznę ~76x38x70 z pokrywą z blachy kwasoodpornej	4	
13	korytarz		Bez wyposażenia		
14	Pom. wypoczynku personelu	Cck2	- zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych ze zlewem,	3,2mb	zasilanie lodówki 1x230V
		L	- lodówka podblatowa	4	
		Mf	- mikrofalówka	4	
		Ea2	- stół jadalniany płyta meblowa oklejona melaminą, stelaż chrom 80x120	4	
		Bc1	- krzesło ISO tapicerowane, zmywalne, stelaż chrom	3	
		Sl2	- sofa dwuosobowa tapicerowana, zmywalna szer max1,40m	4	
		Ea4	- stolik okolicznościowy, płyta meblowa okleinowana melaminą 80x80cm	4	
		Wu	- wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	4	
15	Wc	Xf3	- miska wc wisząca z pojemnikiem na papier toaletowy, kosz na odpadki	1	
		Xf	- umywalka wisząca	1	
		Dz	- zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, pojemnik na mydło, ręczniki, kosz	4	
		Lu	- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany wymiary: 40x60cm	1	
		Wu	- wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej	4	
16a	Szatnia czysta	Ro	- regał wiszany, stalowy na obuwie 35x90x145cm	4	
		Rl	- regał listwowy uniwersalny z 5 półkami ażurowymi, regulowanymi na fartuchy, wymiary 60x30x180 cm	4	
16b	powrót	Wb2	- wózek do worków foliowych na brudną bieliznę ~76x38x70 z pokrywą z blachy kwasoodpornej	4	
17	umywalnia	Xf1	- umywalka wbudowana w blat	1	
		Xf3	- miska wc wisząca	1	
		Dz	- zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej; pojemnik na mydło, ręczniki, kosz	4	
		Lu	- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany wymiary: 60x170cm	1	
		Wu	- wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej	4	
		Bp	- brodzik prysznicowy 120x90 z drzwiami przesuwными	1	
18	Szatnia brudna	Cc2	- szafka szatniowa metalowa podwójna, malowana proszkowo; 30x50x180cm	4	
		Cc3	- szafka szatniowa metalowa potrójna, malowana proszkowo; 30x50x180cm	4	
		Lu	- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany wymiary: 60x160cm	1	
		Łd	- ławeczka drewniana 60x30 cm	4	
19	łazienka	Xf3	- miska wc wisząca z pojemnikiem na papier toaletowy, kosz na odpadki	1	
		Xf2	- umywalka wisząca	1	
		Dz	- zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej; pojemnik na mydło, ręczniki, kosz	4	
		Lu	- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany	1	

		Wu	wymiary: 40 x 60cm - wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej	1	
		Bp	- brodzik prysznicowy 120x90 z drzwiami przesuwными	1	
20	Pokój kierownika	Bc10	krzesło tapicerowane, zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości	4	
		Eb1	biurko lekarskie z konterem trzyszufladowym na kółkach 80x150cm, płyta meblowa oklejona melaminą	1	
		Sb2	szafa biurowa, płyta meblowa oklejona melaminą 80x40x78	3	
		Sb3	szafa biurowa [ubraniowa], płyta meblowa oklejona melaminą 60x40x210	1	
		ZK	zestaw komputerowy	1	
		SI1	fotel tapicerowany, pokrycie zmywalne	2	
		Ef1	stolik okolicznościowy płyta meblowa oklejona melaminą 80x80cm	1	
		Wu	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1	

Uwaga:

Wykreślone pozycje w powyższej tabeli, nie są przedmiotem zamówienia, stąd nie podlegają wycenie.