



WSZ-EP-12/265.2016

Konin, dn. ...30 MAR. 2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na konserwację i naprawę urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-12/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zawarty w poz. 16 tabeli z § 3 ust. 2 zapis : „Utrzymanie gotowości stacji monitorowania (monitoring z PSP Konin)” . Czy Zamawiający wymaga utrzymywania poprzez czynności konserwacyjne i naprawcze sprawności technicznej urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), czy też jak zapisano w punkcie 6 Formularza ofertowego: „zapewnienia monitoringu pożarowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zgodnie z zasadami dotyczącymi podłączenia systemów sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej” (czyli jako operatora) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia monitoringu pożarowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zgodnie z zasadami dotyczącymi podłączenia systemów sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Karczewska