

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
62-504 Konin
ul. Szpitalna 45
tel. (063) 240-40-00; 240-41-33
fax (063) 240-41-34
Regon 000311591 NIP 665-104-26-75
(pieczęćka zamawiającego) (9)

Konin 27 STY. 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WSZ-EP-4/ZO/2017

(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP,
Przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania przez WSZ w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej podany przedmiot zamówienia

I.

Nazwa Przedmiotu zamówienia: Bieżąca konserwacja dźwigów znajdujących się w obiektach
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie

Wykaz dźwigów znajdujących się przy ul. Wyszyńskiego 1

1. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 7 przystanków, udźwig – 1350 kg.
Producent: FUD Bołęcín , rok budowy: 2013.
Nr 1
2. Dźwig osobowy, 7 przystanków, udźwig 630 kg. Modernizowany
przez PUHP PILAWA, rok modernizacji 2004.
Nr 2
3. Dźwig osobowy, 7 przystanków, udźwig 630 kg. Modernizowany
Przez PUHP PILAWA, rok modernizacji 2004
Nr 3.
4. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 7 przystanków, udźwig – 1650 kg.
Producent: P.U.H.P PILAWA, rok budowy: 2009,
Nr 4
5. Dźwig osobowy , 6 przystanków, udźwig 450 kg.
Producent: FUD Bołęcín, rok budowy 2013.
Nr 5
6. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 3 przystanki, udźwig 1000 kg.
Producent: Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa, rok budowy 1982
Nr 6
7. Dźwigi towarowe 2 szt. 2 przystanki, udźwig 200kg.
Producent: Zakłady Urządzeń Dźwigowych, rok budowy 1971
Nr 7 i 8

Wykaz dźwigów znajdujących się na ul. Szpitalnej 45

1. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 4 przystanki, udźwig 1000 kg. Producent: ZUD Warszawa,
rok budowy 1986
Nr D-1
2. Dźwigi z drzwiami automatycznymi 2 szt., 4 przystanki, udźwig 1600 kg.
Producent IGV Milano – Włochy, rok budowy 1997.
Nr B-2 i B-5
3. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 3 przystanki, udźwig 400 kg

- Producent: IGV Milano-Włochy, rok budowy 1997
Nr B-3
4. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 2 przystanki, udźwig 800 kg
Producent: IGV Milano-Włochy, rok budowy 1997
Nr B-4
5. Dźwig hydrauliczny, 2 przystanki, udźwig 630 kg. Producent:
PPU i OT WINDPOL- Łódź, rok budowy 2000.
Nr C-6
6. Dźwig hydrauliczny, 4 przystanki, udźwig 1600 kg. Producent:
PPU i OT WINDPOL – Łódź, rok budowy 2000.
Nr C-7
7. Dźwigi z drzwiami automatycznymi 4 szt., 9 przystanków, udźwig 1600
Producent: PPH HYDROMACH Warszawa, rok budowy 2001
Nr E-8, E-9, E-10, E-11.
8. Podesty ruchome 2 szt. 2 przystanki, udźwig 400 kg.
Producent: PPH HYDROMACH Warszawa, rok budowy 2002.
A-13 i C-14
9. Dźwig z drzwiami automatycznymi, 9 przystanków, udźwig 1000kg,
Producent: PROLIFT Sp. z o.o. rok budowy 2008.
Nr A-15
10. Dźwignik przemysłowy, udźwig 2000 kg,
Producent Columbus Mc KINNON rok budowy 2014
Nr E-12

Zakres konserwacji dźwigów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagany czas reakcji na zgłoszona usterkę od momentu wezwania nie dłuższy niż:

- 20 minut w celu uwolnienia pasażerów uwięzionych w kabinie
- 30 minut od zaistniałej awarii, usterki,
- **pełnienie dyżuru pogotowia dźwigowego 24h na dobę**

II. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigów zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, przepisami UDT, ustaleniami zawartymi w Polskich Normach.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych przed badaniem UDT, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej. Koszty przeglądów UDT ponosi Zamawiający
3. Dokonywania stosownych wpisów w paszportach technicznych dźwigów
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych protokołów przeglądowych o stanie technicznym dźwigów.
5. Zapewnienie łączności GSM dla dźwigów wyposażonych w powyższe urządzenia poprzez wyposażenie w karty SIM, które zapewnią działanie systemu alarmowego GSM.
8. Zapewnienie własnego transportu uszkodzonych mechanizmów i urządzeń do punktu serwisowego i z powrotem,
6. Materiały użyte do napraw, konserwacji itd. powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

myb

7. Koszt konserwacji obejmuje wymianę drobnych części takich jak: żarówki sygnalizacyjne, kontakty drzwi, styki styczników głównych, bezpieczniki oraz materiały konserwacyjne- olej, smar, środki czyszczące.
8. Bieżąca konserwacja obejmuje czynności mające na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu przeglądów. Szczegółowy wykaz czynności został zamieszczony w załączniku nr 1.
9. Konserwacja nie obejmuje wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie. Aby zapewnić sprawną i bezpieczną pracę dźwigów konserwator będzie informował na piśmie o potrzebie wykonanie w/w prac.
10. Każde działanie Wykonawcy wymagające unieruchomienia jednej z podanych wind będzie zgłaszane osobiście lub telefonicznie do działu technicznego w Zespole Energetycznym (nr telefonu wew. 41-76 M.725720033) lub u dyżurnego elektryka (nr telefonu budynek ul. Wyszyńskiego 1 wew. 41-77, M.725720055 a dla budynku przy ul. Szpitalna 45 wew. 4584 M. 725720057) w momencie rozpoczęcia i zakończenia.

Oryginał protokołu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych oraz przeglądów dźwigów należy dostarczyć do działu technicznego Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych urządzeniach w dźwigach.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania prac dodatkowych w celu usunięcia usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, drobnych napraw i remontów oraz wykonania zleceń UDT. Naprawy wynikające ze stwierdzonych usterek wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia, i rozliczane w oparciu o kosztorys.

W przypadku konieczności wykonania w/w napraw termin należy uzgodnić z zamawiającym.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty

III.

Termin realizacji zamówienia : **12 miesięcy.**

IV.

Kryterium oceny ofert:

- cena **100.%**

V. Gwarancja

Wykonawca przez cały okres pełnienia usługi udziela gwarancji na przeprowadzone czynności konserwacyjne. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia.

VI. Warunki płatności:

Rozliczenie prac będzie możliwe po podpisaniu przez uprawnionego przedstawiciela szpitala protokołu z miesięcznej konserwacji dźwigów. Do faktury rozliczeniowej musi być dołączony wspomniany protokół. Wykonawca wystawia do 15 każdego miesiąca jedną fakturę za świadczoną usługę. Na fakturze musi być wyszczególniona każda winda w oddzielnej pozycji. Termin płatności faktury do 60 dni. Płatność uregulowana zostanie przelewem na podane konto. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście obsługiwane windy w danym miesiącu. Czyli miesięczna faktura stanowi sumę miesięcznych cen jednostkowych dla obsługiwanych w danym miesiącu wind.

Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie z miesięcznym wyprzedzeniem wyłączyć z obsługi dowolną liczbę wind bez prawa Wykonawcy żądania zapłaty za ich obsługę lub jakiegokolwiek rekompensaty.

Dokładny opis comiesięcznych konserwacji dźwigów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – opis comiesięcznych konserwacji dźwigów elektrycznych linowych i hydraulicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawiera projekt umowy 4/ZO/2017.

VII.

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2);
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: do konserwacji urządzeń dźwigowych nadane przez organa dozoru technicznego oraz prac przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV.
- oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę
Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa w oryginałach lub w kopiach opatrzonych napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osób umocowanych do podpisania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwale zespolona, strony ponumerowane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2017 o godz. 11.00 w pokoju 3/43.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 02.02.2017 r. do godziny 10.00

Na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45 , II piętro , Kancelaria pokój 3/13
z dopisaną adnotacją

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 nie otwierać przed 02.02.2017. godz. 11.00”

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
27 STY. 2017
[Signature]
mgr Bogusława Szafrńska

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

Załączniki:

- 1/Opis comiesięcznych konserwacji
- 2/ Formularz asortymentowo –cenowy
- 3/ Projekt umowy nr 4/ZO/2017

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
27 STY. 2017
[Signature]
Dorota Kotecka

.....
Zatwierdził :

RADCA PRAWNY
[Signature]
Rafał Rybicki