




Budynnek C

Kondygnacja nieużytkowana
Budynnek D

-  – czujka optyczna dymu
-  – ręczny ostrzegacz pożaru
-  – moduł liniowy eBK 4GZR
- linia dozorowa czujek optycznych dymu, ROP i modułu sterującego YnTKSyekw 1x2x1
- 3/9 – Nr pętli/Nr elementu w pętli

-  – zasilacz Merowex ZSP 135 DR-2A-1
- linia zasilająca moduł sterujący eBK 4GZR HDGS PH 90 1x2x1

UWAGA:
Grupy należy ustalić i zaprogramować po włączeniu linii
dozorowej zgodnie z przyjętą nomenklaturą.

Opracowanie chronione prawami autorskimi.
Wszelkie wykorzystania bez zgody autora zabronione

APILCH					
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH SŁAZYSZE 67, 62-570 RYCHNÓW tel. 502 361 865 e-mail: gratpilh@wp.pl		ul. Zagrońska 7 62-500 KONIN tel. 63 242 91 93 tel. 63 289 39 29 e-mail: projektowanie-pilh@wp.pl www.projektowaniepilh.pl		ul. Końska 32 62-400 ZAMOŚĆ tel. 63 289 39 29 tel. 510 124 806 e-mail: projektowanie-pilh@wp.pl	ul. Średnia 17 61-225 POZNAŃ tel. 504 053 582
TEMAT: LOKALIZACJA: Projekt budowlany wraz z "Ekspertyzą określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku A,B,C,D,E,F i 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1					
INWESTOR:		Wojewódzki Szpital Zespołowy ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin			
TEMAT RYSUNKU:		RZUT III PIĘTRA			
STADIUM		PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		PODPIS	
PROJEKTANT		mgr inż. Jakub Jenc Upr. w spec. instalacyjnej WKP09386P/OCE/13			
SPRAWDZIK		mgr inż. Ireneusz Jenc Upr. w spec. instalacyjnej GPeB 7342-0687			
BRANŻA		DATA		SKALA	
ELEKTRYCZNA		10.2016		1:150	
				E_04	