



LEGENDA	
	HP25 Projektowany hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z węzłem połączeniowym DN 25 o długości 30 m, prądownicą PW-25, zaworem odcinającym DN 25, wylotowy szatki hydrantowej: 780x780x180 mm wersja uniwersalna (wnełkowa i nalytkowa)
	HP25 Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z węzłem połączeniowym DN 25 o długości 30 m
	HP52 Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 52 mm z węzłem połączeniowym DN 52 o długości 20 m
	DN 50 runcdog stalowy ocynkowany o średnicy DN 50

- Uwaga
- Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z rysunkami. W razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantem.
 - Zabrania się brać wyloty bezpośrednio z rysunku. Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze.
 - Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów.
 - Pozostałe elementy należy podłączać zgodnie z dokumentacją techniczno-rodową danego urządzenia.
 - Wyłączyć na wylocie z prądownicy co najmniej 1 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa dla hydrantów wewnętrznych o średnicy 25 mm.
 - Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Wykorzystuje się istniejące mrodatki.
 - Zawory odcinające hydrantów usytuowane na wysokości 1,35 m ± 0,1 m od poziomu posadzki.

APILCH			
Pracownia Projektowa			
ROMAN PILCH			
ul. Zagorowska 7		e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl	
62-800 Konin		www.projektowaniepilch.pl	
tel.fax: 62 242 91 31		PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT: LOKALIZACJA		WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ	
Projekt budowlany wraz z Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1			
OBIEKT:		Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	
INWESTOR:		ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin	
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie		ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	
TEMAT RYSUNKU:		RZUT II PIĘTRA - BUDYNEK C	
STADIUM:		PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT:		mgr inż. Andrzej Kułesa	
nr upr.: WKP/0271/POOS/04		mgr inż. Grzegorz Majda	
specj. instalacyjna		nr upr.: ZP.I.17342/7T/O198	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Roman Narojczyk	
nr upr.: ZP.I.17342/7T/O198		specj. instalacyjna	
OPRACOWUJĄCY:		mgr inż. Grzegorz Majda	
DATA:		SKALA:	
10.2016		1 : 100	
BRANŻA		NR RYS.	
SANITARNA		C-4	