








Budynek B



Uwaga
Hydranty w tym obszarze zostały również oznaczone na rysunkach budynków B i D, E, F



Budynek C (pivnice)

LEGENDA	
	<p>HP25</p> <p>Projekowany hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z wężem poliwęglowym DN 25 o długości 30 m, rurociągiem Pw-25, zaworną odciążającą DN 25, wymiary szaki hydrantowej: 780x780x180 mm (wersja uniwersalna (wewnętrzna i nabytkowa))</p>
	<p>HP25</p> <p>Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z wężem poliwęglowym DN 25 o długości 30 m</p>
	<p>HP52</p> <p>Istniejący hydrant wewnętrzny o średnicy 52 mm z wężem płasko składowym DN 52 o długości 20 m</p>
	<p>DN 50</p> <p>rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy DN 50</p>

<p>APILICH</p> <p>Pracownia Projektowa</p> <p>ROMAN PILICH</p> <p>ul. Zagórska 7</p> <p>62-500 Konin</p> <p>tel. fax: 62 322 31 53</p> <p>e-mail: projektowanie_pilich@wp.pl</p> <p>www.projektowaniepilich.pl</p>	
<p>TEMAT: LOKALIZACJA:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p> <p>WYMIANY MIERNICTWA, INSTALACJI HYDRAWICZEJ</p> <p>Projekt budowlany wraz z Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1</p>	
<p>OBIEKT:</p> <p>Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin</p>	
<p>INWESTOR:</p> <p>Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin</p>	
<p>TEMAT RYSUNKU:</p> <p>RZUT PIWNIC - BUDYNEK C</p>	
<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p>	
<p>PROJEKTANT:</p> <p>mgr inż. Andrzej Kulesa nr upr.: WK/P10271/P/POOS/04 specj. instalacyjna</p>	<p>PODPIS:</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY:</p> <p>mgr inż. Roman Narożniak nr upr.: ZP.L17342/72/O/98 specj. instalacyjna</p>	
<p>OPRACOWUJĄCY:</p> <p>mgr inż. Grzegorz Majda</p>	
<p>BRANŻA</p> <p>SANITARYNA</p>	<p>DATA:</p> <p>10.2016</p> <p>SKALA:</p> <p>1 : 100</p> <p>NR RYS.:</p> <p>C-1</p>