

WSZ-EP-19/ZO/865/2021

Konin, 11 października 2021 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-19/ZO/2021 na remont instalacji sprężonego powietrza.

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśniamy:

1. Ze względu na nieścisłości pomiędzy rysunkami, a przedmiarem robót, prosimy o potwierdzenie, dokładnie które urządzenia podlegają wymianie, dostarczeniu, a które pozostają.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:

Urządzenia i instalacja które pozostają: układ począwszy od sprężarek do filtrów wstępnych włącznie oraz układ za filtrami węglowymi

Urządzenia i instalacje, które należy dostarczyć, zamontować i uruchomić zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienionymi w PFU: układ dwóch nowych osuszaczy chłodniczych z ramą stalową, dwóch nowych stacji uzdatniania powietrza, zawory kulowe DN25 – 12szt., instalacja kondensatu – 1 kpl., rurociągi miedziane 28x1mm – 15 m, trójniki miedziane 28mm – 8 szt., złączki miedziane 28mm – 30 szt., złączki mosiężne 28mm – 1kpl., połączenia lutowane 28 mm – 100 szt., naklejki identyfikacyjne – 20 szt., badania i atestacja,

Urządzenia, które należy zdemontować: istniejące osuszacze chłodnicze, filtry dokładne i węglowe, rurociąg miedziany

2. Prosimy o określenie długości gwarancji, ilości zleconych przez Zamawiającego przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:

Gwarancja 60 m-cy. Ilość zleconych przez Zamawiającego przeglądów i wymian materiałów eksploatacyjnych będzie zgodna z wytycznymi producenta urządzeń. Wytyczne zawarte będą w instrukcjach obsługi dostarczonych urządzeń (osuszaczy chłodniczych i stacji uzdatniania powietrza).

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka