

**WSZ-EP-2/ZO/355 /2022**

**Konin, 14 marca 2022 r.**

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-2/ZO/2022 na naprawę i dostosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego BOSCH funkcjonującego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika uwagami do zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśniamy:

Bardzo proszę o wyjaśnienie zawartego w zapytaniu zapisu odnośnie naprawy wzmacniaczy DSO „a mianowicie czasu udzielenia gwarancji (w zapytaniu podajecie Państwo czas 2 lat). Wzmacniacze LBB 4424/10 nie są już produkowane a naprawy dokonywane zgodnie z informacją z serwisu firmowego:

„Naprawa wzmacniaczy BOSCH LBB4424/10 jest dostępna w ograniczonym zakresie, tzn. konieczne będzie zgłoszenie urządzenia do naprawy i uzyskanie odpowiedzi z serwisu Boscha potwierdzającej możliwość naprawy. Sytuacja ta spowodowana jest ograniczoną dostępnością części zamiennych i końcem wspierania tego produktu w 2022 roku, oraz sytuacją geopolityczną.

W obecnej chwili nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie zgłoszone urządzenia będą naprawione. Okres gwarancji udzielany na naprawę wynosi 6 miesięcy.”

Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnieniem odpowiednich warunków pracy zgodnie z DTR producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe dokona modyfikacji z akceptacją terminu gwarancji 6 miesięcy w paragrafie 8 ust. 1 projektu umowy oraz w treści ogłoszenia w Zapytaniu ofertowym WSZ - EP - 2 / ZO / 2022 w pkt. II. Termin gwarancji/ rękojmi 6 miesięcy ...”

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*