



WSZ-EP-9/ZO/542/2023

Konin, 17 maja 2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-9/ZO/2023 na **wykonanie i montaż oznakowania wewnętrznego z zakresu architektonicznego w ramach Umowy Nr UM.SZP.W-5156.2022-00/39/1038 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45”**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika uwagami do zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśniamy:

Odnosnie punktu 1. Wykonanie jednolitego oznakowania schodów nakładkami kątowymi.

Pytanie odnośnie zapisu dotyczącego wypełnienia, czemu ma służyć wyczuwalna stopą faktura oznaczenia?

Stosujemy nakładki aluminiowe z kontrastowym wypełnieniem PVC, spełniające wymogi dotyczące antypoślizgowości i jednocześnie, co ważne w szpitalach pozwalające utrzymać czystość, czego nie można uzyskać w przypadku powierzchni mocno "chropowatych" czytaj fakturowych.

Odpowiedź : W użytym sformułowaniu „wyczuwalnym stopą” chodzi o to aby zastosowania nawierzchnia była inna niż stopnie schodów.

Odnosnie punktu 2. Oznakowanie wewnętrzne-nakładki na pochwyty

W podanym spisie nakładek mamy pomieszane dwa sposoby informacji kierunkowy i opisowy. Problem polega na tym, że sposób informacji kierunkowej nie uwzględnia osób schodzących, tylko wchodzące.

Na podstawie naszego doświadczenia rekomendujemy zastosowanie systemu informującego o piętrze na którym aktualnie się znajdujemy(2x Piętro I; 2x Piętro II, ...)

Odpowiedź : Sposób informacji nie uwzględnia informacji dla osób schodzących ponieważ posiadamy poręcze schodów tylko z jednej strony. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na oznaczenia poniżej

2. poz. 3 HRP

Nakładki na pochwyty metalowe(z napisami w alfabecie Braille´a) wraz montażem.

– pochwyty metalowe półokrągłe o średnicy 40 mm

1. oddziały szpitalne
2. Wejście na piętra 1-7


3. do wyjścia
4. Wejście na piętra 2-7
5. do wyjścia
6. Wejście na piętra 3-7
7. do wyjścia
8. Wejście na piętra 4-7
9. do wyjścia
10. Wejście na piętra 5-7
11. do wyjścia
12. Wejście na piętra 6-7
13. do wyjścia
14. Wejście na piętro 7
15. do wyjścia
- 16. poradnie specjalistyczne – pochwyty drewniane prostokątne o szerokości 55mm**
17. Wejście na piętra 1-2
18. do wyjścia
19. Wejście na piętro 2
20. do wyjścia
- 21. zakłady diagnostyczne – pochwyty metalowe półokrągłe o średnicy 40 mm**
22. Wejście na piętra 1-2
23. do wyjścia
24. Wejście na piętro 2
25. do wyjścia
- 26. wejście zakład patomorfologii – pochwyty metalowe półokrągłe o średnicy 40 mm**
27. zejście na 1 piętro
28. wyjście
29. Wejście na piętro 2-3
30. wyjście
31. Wejście na 3 piętro
32. wyjście

Odniesienie punktu 3. Oznakowanie wewnętrzne -linie prowadzące

Pytanie odnośnie zapisu o wymaganej szerokości linii prowadzących wynoszącym 40 cm. Zgodnie z normą ISO 21542 stosujemy odstęp pomiędzy środkami pojedynczych elementów wynoszący 7,5 cm co daje nam szerokość linii prowadzącej ok 30 cm.

Czy zamawiający dopuści zmianę szerokości linii prowadzących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokość linii zgodnie z przywołaną normą.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka