

WSZ-EP-6/³²⁹...../2019Konin, 25.03.2019r.**Wg rozdzielnika****Wyjaśnienia do SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie; (nr sprawy: WSZ-EP-6/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1.

Pyt.1 W opisie technicznym- BRANŻA ELEKTRYCZNA: występuje pkt.8 - Tablica IT jest opisana w projekcie wykonawczym do montażu, brak takiej pozycji w przedmiarze oraz brak schematu ideowego do wyceny (co ma zawierać). Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat tej tablicy z uwagi na bardzo duże rozpiętości cenowe w jakich takie tablice występują co uniemożliwia prawidłową wycenę.

Odp. Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót (branża elektryczna) jest pozycja 107 „Montaż szafy IT z wyposażeniem”, którą należy ująć w wycenie. Podstawowe wyposażenie szafy zostało opisane w opisie technicznym 6 obwodówIT, 4 IN-S moc transformatora 3,15kW oraz pozostałe wyposażenie. Dostawca może być dowolny.


Pyt.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA: Przedmiar poz. 108 - rozdzielnice CW1 i CW2, brak schematu ideowego (co mają zawierać) - prosimy o zamieszczenie schematów rozdzielnic koniecznych do prawidłowej wyceny.

Odp. Zamawiający informuje, że w przedmiarze jest zapis "Dostawa wraz z centralami" na wyposażeniu central to jest tylko montaż podłączenie i uruchomienie z pomiarami.

Pyt.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA: Przedmiar poz. 150 wyposażenie szafy RACK, brak opisu sprzętu znajdującego się w/w szafie - Prosimy o uzupełnienie schematu ideowego zawartości szafy RACK.

Odp. Zamawiający informuje, że szafa Rack wyposażenie pozwalające na podłączenie do 78 wyjść do gniazd RJ45 (dokładna ilość w projekcie) + patchcord-y, switch + kable i wkładki światłowodowe, zgodny z opisem w przedmiarze, listwy porządkujące, opisy instalacji, miejsce na zabudowę sytemu przywoławczego rozpatrywać z pozostałymi pozycjami np. 152.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka